

別紙1 需要場所等一覧表

番号	施設名	所在地	設備の有無				受給地点	電気工作物の財産分界点 および保安責任分界点
			太陽光発電設備	自家発電設備	発電設備による 補給電力相当分	蓄熱設備		
1	柏原小学校	米原市柏原2320番地	無	無		無	米原市の構内引込第1柱上の開閉器 電源側接続点	受給地点と同じとする。ただし、取 引用計量装置は、一般電気事業者の 所有とする。
2	山東小学校	米原市大鹿546番地	無	無		無		
3	大原小学校	米原市市場424番地	無	無		無		
4	伊吹小学校	米原市上野991番地	無	無		無		
5	春照小学校	米原市杉澤817番地	無	無		無		
6	米原小学校	米原市入江307番地	無	無		無		
7	河南小学校	米原市枝折77番地	無	無		無		
8	坂田小学校	米原市宇賀野508番地	無	無		無		
9	息長小学校	米原市能登瀬1339番地	無	無		無		
10	柏原中学校	米原市清滝40番地1	無	無		無		
11	大東中学校	米原市池下1054番地	無	無		無		
12	伊吹山中学校	米原市高番387番地	無	無		無		
13	米原中学校	米原市入江313番地	無	無		無		
14	河南中学校	米原市河南295番地	無	無		無		
15	双葉中学校	米原市顔戸233番地	無	無		無		
16	市民交流プラザ	米原市長岡1050番地1	無	有	120kW	無		
17	近江図書館	米原市顔戸281番地1	無	無		無		

別紙2 電力使用計画一覧

番号	施設名	契約電力 (kW/月)	予定使用電力量 (kWh)												合計
			令和4年度									令和5年度			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	柏原小学校	30	4,649	4,733	5,014	5,072	4,054	5,249	4,912	5,019	6,004	6,039	5,965	5,653	62,363
2	山東小学校	32	4,926	5,189	5,272	5,171	3,265	5,278	5,328	4,823	5,863	5,991	5,405	5,251	61,762
3	大原小学校	67	10,044	10,757	11,702	11,105	7,463	12,023	11,119	10,889	12,782	12,831	12,702	12,573	135,990
4	伊吹小学校	19	3,066	3,184	3,275	3,289	2,493	3,706	3,553	3,247	3,665	3,580	3,611	3,511	40,180
5	春照小学校	29	4,978	5,396	5,732	6,010	5,532	5,728	5,756	5,298	5,643	5,777	5,653	5,684	67,187
6	米原小学校	49	6,978	7,120	9,679	9,435	5,107	7,639	7,051	6,669	8,167	8,274	8,056	7,773	91,948
7	河南小学校	93	8,911	8,491	11,070	14,007	9,374	12,668	8,817	10,138	12,604	13,123	12,280	10,835	132,318
8	坂田小学校	57	7,507	7,750	9,424	9,389	7,100	8,162	8,016	8,065	9,787	10,436	9,542	9,061	104,239
9	息長小学校	40	6,009	6,202	7,960	7,488	5,842	6,646	6,711	6,282	7,112	7,518	6,954	6,810	81,534
10	柏原中学校	33	4,032	3,987	4,209	4,372	3,113	4,809	4,393	4,360	5,345	5,684	5,154	5,172	54,630
11	大東中学校	45	7,537	7,552	7,713	8,165	5,986	8,583	8,042	7,589	8,687	9,096	8,387	8,195	95,532
12	伊吹山中学校	38	4,741	4,934	5,242	5,494	4,409	5,899	5,493	5,447	6,445	6,349	5,917	5,648	66,018
13	米原中学校	44	8,838	8,686	9,346	9,135	6,511	9,935	9,773	9,247	10,422	10,289	9,705	10,232	112,119
14	河南中学校	45	6,456	6,192	6,869	8,763	5,499	6,437	6,471	6,673	7,802	7,965	7,270	7,424	83,821
15	双葉中学校	40	6,796	6,800	7,797	8,086	6,160	7,840	7,006	5,914	7,857	8,973	8,252	7,799	89,280
16	市民交流プラザ	251	30,373	27,273	31,838	47,380	42,211	42,052	30,590	36,369	48,232	44,656	42,638	40,195	463,807
17	近江図書館	93	7,343	8,136	8,543	14,370	16,173	11,879	8,368	10,686	13,074	14,904	11,542	11,198	136,216
合計		1,005	133,184	132,382	150,685	176,731	140,292	164,533	141,399	146,715	179,491	181,485	169,033	163,014	1,878,944

※1 7月から9月の期間を「夏季」、その他の期間を「その他季」とする。

別紙3 使用電力量および最大需要電力実績

(単位 最大需要電力：kW/月 使用電力量：kWh)

番号	施設名	区分	令和2年(2020年)				令和3年(2021年)								合計
			9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
1	柏原小学校	最大需要電力	25	21	23	29	29	30	27	18	22	21	26	20	291
		使用電力量	5,249	4,912	5,019	6,004	6,039	5,965	5,653	4,649	4,733	5,014	5,072	4,054	62,363
2	山東小学校	最大需要電力	27	32	23	28	28	30	28	25	23	23	26	19	312
		使用電力量	5,278	5,328	4,823	5,863	5,991	5,405	5,251	4,926	5,189	5,272	5,171	3,265	61,762
3	大原小学校	最大需要電力	59	43	48	65	67	67	60	48	45	47	51	41	641
		使用電力量	12,023	11,119	10,889	12,782	12,831	12,702	12,573	10,044	10,757	11,702	11,105	7,463	135,990
4	伊吹小学校	最大需要電力	19	15	17	18	18	19	17	14	14	14	18	16	199
		使用電力量	3,706	3,553	3,247	3,665	3,580	3,611	3,511	3,066	3,184	3,275	3,289	2,493	40,180
5	春照小学校	最大需要電力	25	23	26	29	27	28	28	22	25	22	29	25	309
		使用電力量	5,728	5,756	5,298	5,643	5,777	5,653	5,684	4,978	5,396	5,732	6,010	5,532	67,187
6	米原小学校	最大需要電力	41	29	28	39	41	40	37	32	31	44	49	28	439
		使用電力量	7,639	7,051	6,669	8,167	8,274	8,056	7,773	6,978	7,120	9,679	9,435	5,107	91,948
7	河南小学校	最大需要電力	91	34	66	73	93	92	57	43	35	55	84	81	804
		使用電力量	12,668	8,817	10,138	12,604	13,123	12,280	10,835	8,911	8,491	11,070	14,007	9,374	132,318
8	坂田小学校	最大需要電力	45	37	40	51	54	57	44	37	36	45	48	41	535
		使用電力量	8,162	8,016	8,065	9,787	10,436	9,542	9,061	7,507	7,750	9,424	9,389	7,100	104,239
9	息長小学校	最大需要電力	35	28	31	31	34	40	33	31	26	27	32	28	376
		使用電力量	6,646	6,711	6,282	7,112	7,518	6,954	6,810	6,009	6,202	7,960	7,488	5,842	81,534
10	柏原中学校	最大需要電力	25	22	26	33	33	30	27	23	22	22	24	16	303
		使用電力量	4,809	4,393	4,360	5,345	5,684	5,154	5,172	4,032	3,987	4,209	4,372	3,113	54,630
11	大東中学校	最大需要電力	36	30	29	45	43	39	35	30	27	27	39	32	412
		使用電力量	8,583	8,042	7,589	8,687	9,096	8,387	8,195	7,537	7,552	7,713	8,165	5,986	95,532
12	伊吹山中学校	最大需要電力	31	23	26	36	38	36	29	20	21	20	25	23	328
		使用電力量	5,899	5,493	5,447	6,445	6,349	5,917	5,648	4,741	4,934	5,242	5,494	4,409	66,018
13	米原中学校	最大需要電力	42	30	39	44	38	37	39	33	30	34	36	38	440
		使用電力量	9,935	9,773	9,247	10,422	10,289	9,705	10,232	8,838	8,686	9,346	9,135	6,511	112,119
14	河南中学校	最大需要電力	29	22	24	34	41	36	30	25	23	27	45	25	361
		使用電力量	6,437	6,471	6,673	7,802	7,965	7,270	7,424	6,456	6,192	6,869	8,763	5,499	83,821
15	双葉中学校	最大需要電力	30	24	24	31	40	36	30	22	25	28	30	32	352
		使用電力量	7,840	7,006	5,914	7,857	8,973	8,252	7,799	6,796	6,800	7,797	8,086	6,160	89,280
16	市民交流プラザ	最大需要電力	221	152	154	201	182	224	167	98	92	184	251	228	2,154
		使用電力量	42,052	30,590	36,369	48,232	44,656	42,638	40,195	30,373	27,273	31,838	47,380	42,211	463,807
17	近江図書館	最大需要電力	76	37	64	93	78	79	73	54	44	67	79	88	832
		使用電力量	11,879	8,368	10,686	13,074	14,904	11,542	11,198	7,343	8,136	8,543	14,370	16,173	136,216
合計		最大需要電力	857	602	688	880	884	920	761	575	541	707	892	781	9,088
		使用電力量	164,533	141,399	146,715	179,491	181,485	169,033	163,014	133,184	132,382	150,685	176,731	140,292	1,878,944

※1 7月から9月の期間を「夏季」、その他の期間を「その他季」とする。