令和８年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

甲津原簡易水道　浄水【伊吹地区】　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.1	R8.5.19	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	10:00	9:16	9:05	9:10	9:37	9:41	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	－	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	10.0	22.0	18.0	23.0	28.2	27.1	－	－	－	－	－	－	28.2	10.0	21.4
水　温	－	℃	10.0	16.5	19.5	19.8	24.2	24.5	－	－	－	－	－	－	24.5	10.0	19.1
採　取　者	－	－	㈱総合保健センター	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	26項目	11項目	11項目	53項目	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	＜ 0.000005	－	－	＜ 0.000005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	＜ 0.06	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	0.12	＜ 0.06	0.06
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	0.023	0.010	0.016
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	0.010	0.007	0.008
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	0.026	0.011	0.018
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.013	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	0.018	0.013	0.016
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	3.2	3.2	3.2
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.9	－	－	－	－	－	－	2.9	2.5	2.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	9	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	9	9	9
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32	32	32
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	－	－	－	－	－	－	0.7	0.4	0.6
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0(15℃)	7.2(at 21.0℃)	7.2(at 19.9℃)	7.4(at 22.8℃)	7.3(at 24.0℃)	7.4(at 22.5℃)	－	－	－	－	－	－	7.4	7.0	7.2
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	－	－	－	－	－	－	0.8	＜ 0.5	0.6
濁度	2度以下	度	0.1未満	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	4	4	4
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.4	0.47	0.52	0.45	0.21	0.40	－	－	－	－	－	－	0.52	0.21	0.41
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和８年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

伊吹北部簡易水道　浄水【伊吹地区】　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.1	R8.5.19	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	9:15	10:15	9:50	9:53	10:45	10:40	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	－	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	12.0	23.0	18.0	23.0	31.1	28.5	－	－	－	－	－	－	31.1	12.0	22.6
水　温	－	℃	13.0	22.4	23.4	22.5	26.5	27.6	－	－	－	－	－	－	27.6	13.0	22.6
採　取　者	－	－	㈱総合保健センター	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	26項目	11項目	11項目	53項目	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	＜ 0.000005	－	－	＜ 0.000005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	＜ 0.06	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	0.10	＜ 0.06	＜ 0.06
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.015	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	0.026	0.015	0.020
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.017	－	－	0.030	－	－	－	－	－	－	－	0.030	0.017	0.024
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.017	－	－	0.020	－	－	－	－	－	－	－	0.020	0.017	0.018
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	3.4	3.4	3.4
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	－	－	－	－	－	－	3.0	2.7	2.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	10	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	11	10	10
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	34	34	34
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	－	－	－	－	－	－	0.7	0.5	0.6
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9(16℃)	6.9(at 21.0℃)	7.2(at 20.2℃)	7.2(at 22.8℃)	7.1(at 24.3℃)	7.1(at 22.3℃)	－	－	－	－	－	－	7.2	6.9	7.1
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	－	－	－	－	－	－	0.7	＜ 0.5	0.52
濁度	2度以下	度	0.1未満	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	4	4	4
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.2	0.48	0.25	0.35	0.35	0.34	－	－	－	－	－	－	0.48	0.2	0.33
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和８年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

伊吹南部水系　浄水①　低区配水区域　浄水【伊吹地区】　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.1	R8.5.19	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	8:00	12:07	11:30	11:30	12:49	11:49	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	－	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	12.0	25.0	20.0	25.0	32.2	28.7	－	－	－	－	－	－	32.2	12.0	23.8
水　温	－	℃	14.0	20.0	21.2	20.2	25.8	25.4	－	－	－	－	－	－	25.8	14.0	21.1
採　取　者	－	－	㈱総合保健センター	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	28項目	11項目	11項目	53項目	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	1.2	－	－	1.3	－	－	－	－	－	－	－	1.3	1.2	1.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	＜ 0.000005	－	－	＜ 0.000005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.7	－	－	－	－	－	－	－	6.7	6.7	6.7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	7.8	8.5	8.2	9.2	9.2	12	－	－	－	－	－	－	12	7.8	9.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	90	－	－	93	－	－	－	－	－	－	－	93	90	92
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	150	－	－	150	－	－	－	－	－	－	－	150	150	150
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3未満	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9(18℃)	7.0(at 21.5℃)	7.2(at 21.2℃)	7.2(at 22.8℃)	7.1(at 24.3℃)	7.0(at 22.3℃)	－	－	－	－	－	－	7.2	6.9	7.1
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
濁度	2度以下	度	0.1未満	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	20	20	20
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.2	0.40	0.33	0.41	0.35	0.35	－	－	－	－	－	－	0.41	0.2	0.34
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和８年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

伊吹南部水系　浄水②　高区配水区域　浄水【伊吹地区】　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.1	R8.5.19	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	8:55	10:45	10:15	10:15	11:09	11:06	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	－	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	12.0	23.0	20.0	23.0	31.2	28.5	－	－	－	－	－	－	31.2	12.0	23.0
水　温	－	℃	15.0	21.5	22.0	21.2	26.1	25.5	－	－	－	－	－	－	26.1	15.0	21.9
採　取　者	－	－	㈱総合保健センター	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	28項目	11項目	11項目	53項目	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	1.2	－	－	1.3	－	－	－	－	－	－	－	1.3	1.2	1.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	＜ 0.000005	－	－	＜ 0.000005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	6.8	6.8	6.8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	8.5	8.3	9.4	9.1	8.4	－	－	－	－	－	－	9.4	7.7	8.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	88	－	－	93	－	－	－	－	－	－	－	93	88	90
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	150	－	－	140	－	－	－	－	－	－	－	150	140	140
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3未満	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9(16℃)	7.0(at 21.3℃)	7.1(at 20.9℃)	7.2(at 22.8℃)	7.2(at 24.5℃)	7.1(at 22.5℃)	－	－	－	－	－	－	7.2	6.9	7.1
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
濁度	2度以下	度	0.1未満	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	20	20	20
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.2	0.32	0.22	0.38	0.25	0.31	－	－	－	－	－	－	0.38	0.2	0.28
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和８年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

本市場水系　浄水①　北部区域　浄水【山東地区】　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.7	R8.5.19	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	9:40	8:58	8:58	9:15	9:45	9:16	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	－	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	12.0	24.1	21.2	24.5	31.2	27.9	－	－	－	－	－	－	31.2	12.0	23.5
水　温	－	℃	13.7	19.2	20.6	22.3	28.1	27.7	－	－	－	－	－	－	28.1	13.7	21.9
採　取　者	－	－	㈱総合保健センター	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	29項目	11項目	11項目	53項目	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	1.0	－	－	1.2	－	－	－	－	－	－	－	1.2	1.0	1.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	＜ 0.000005	－	－	＜ 0.000005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	＜ 0.01	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	2.8	－	－	－	－	－	－	－	2.8	2.8	2.8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	－	－	－	－	－	－	3.2	3.0	3.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	75	－	－	79	－	－	－	－	－	－	－	79	75	77
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	92	－	－	110	－	－	－	－	－	－	－	110	92	100
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3未満	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7(18℃)	6.9(at 21.2℃)	7.0(at 20.6℃)	7.0(at 22.3℃)	7.0(at 25.3℃)	7.0(at 22.7℃)	－	－	－	－	－	－	7.0	6.7	6.9
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
濁度	2度以下	度	0.1未満	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	16	16	16
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.2	0.16	0.32	0.25	0.20	0.25	－	－	－	－	－	－	0.32	0.16	0.23
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和８年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

本市場水系　浄水②　西部区域　浄水【山東地区】　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.7	R8.5.19	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	11:10	10:56	10:50	11:01	12:06	11:40	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	－	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	11.0	26.2	21.4	26.4	32.3	29.4	－	－	－	－	－	－	32.3	11.0	24.4
水　温	－	℃	16.0	22.4	23.2	23.8	28.3	27.7	－	－	－	－	－	－	28.3	16.0	23.6
採　取　者	－	－	㈱総合保健センター	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	28項目	11項目	11項目	53項目	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	1.0	－	－	1.1	－	－	－	－	－	－	－	1.1	1.0	1.0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	＜ 0.000005	－	－	＜ 0.000005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	2.9	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.9	2.9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	2.9	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	－	－	－	－	－	－	3.2	2.9	3.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	73	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77	73	75
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	97	－	－	110	－	－	－	－	－	－	－	110	97	100
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3未満	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7(17℃)	6.9(at 21.3℃)	7.0(at 20.5℃)	7.0(at 22.1℃)	7.1(at 25.3℃)	7.0(at 23.0℃)	－	－	－	－	－	－	7.1	6.7	7.0
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
濁度	2度以下	度	0.1未満	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	16	16	16
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.2	0.25	0.42	0.37	0.31	0.24	－	－	－	－	－	－	0.42	0.2	0.30
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和８年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

河内水系　浄水【山東地区】　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.7	R8.5.19	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	10:40	9:39	9:38	9:56	10:45	10:15	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	－	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	12.0	24.3	19.5	24.9	30.1	25.1	－	－	－	－	－	－	30.1	12.0	22.6
水　温	－	℃	14.0	20.1	21.0	21.4	26.9	26.0	－	－	－	－	－	－	26.9	14.0	21.6
採　取　者	－	－	㈱総合保健センター	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	29項目	11項目	11項目	53項目	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	1.1	－	－	1.1	－	－	－	－	－	－	－	1.1	1.1	1.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	＜ 0.000005	－	－	＜ 0.000005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.001	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.001	0.002
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.09	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	0.09	0.09	0.09
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	2.9	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.9	2.9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	4.8	4.6	4.9	4.7	5.8	－	－	－	－	－	－	5.8	4.6	5.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	86	－	－	99	－	－	－	－	－	－	－	99	86	92
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	110	－	－	130	－	－	－	－	－	－	－	130	110	120
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3未満	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8(17℃)	8.0(at 21.0℃)	8.1(at 20.4℃)	8.1(at 22.0℃)	8.0(at 25.4℃)	8.1(at 23.2℃)	－	－	－	－	－	－	8.1	7.8	8.0
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
濁度	2度以下	度	0.1未満	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	20	20	20
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.2	0.18	0.33	0.35	0.26	0.22	－	－	－	－	－	－	0.35	0.18	0.26
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和８年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

磯水系　浄水【米原地区】　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	R8.5月	R8.6月	R8.7月	R8.8月	R8.9月	R8.10月	R8.11月	R8.12月	R9.1月	R9.2月	R9.3月	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.7	R8.5.19	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	9:50	9:53	9:53	9:50	10:20	10:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	－	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	11.5	23.4	22.0	23.5	30.0	29.2	－	－	－	－	－	－	30.0	11.5	23.3
水　温	－	℃	13.4	20.0	22.4	23.3	29.8	30.0	－	－	－	－	－	－	30.0	13.4	23.2
採　取　者	－	－	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	28項目	11項目	11項目	53項目	11項目	－項目	－項目	－項目	－項目	－項目	－項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	＜ 0.08	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	＜ 0.000005	－	－	＜ 0.000005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	＜ 0.06	－	－	＜ 0.06	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.002	0.003
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	0.015	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	7.5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.6	9.6	9.3	9.3	10	－	－	－	－	－	－	10	9.3	9.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	40	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	41	40	40
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	66	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	74	66	70
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	－	－	－	－	－	－	0.8	0.6	0.7
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4(17℃)	7.6(at 21.1℃)	7.7(at 20.6℃)	7.7(at 22.0℃)	7.5(at 25.5℃)	7.6(at 22.8℃)	－	－	－	－	－	－	7.7	7.4	7.6
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
濁度	2度以下	度	0.1未満	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	12	12	12
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.33	0.31	0.25	0.27	0.22	0.19	－	－	－	－	－	－	0.33	0.19	0.26
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－