令和６年度 原水水質検査項目 伊吹地区

	水源名		甲津原											
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等のﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ		レベル４（表流水・伏流水）											
	省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 大腸菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 カドミウム及びその化合物		年1回					○							
4 水銀及びその化合物		年1回					○							
5 セレン及びその化合物		年1回					○							
6 鉛及びその化合物		年1回					○							
7 ヒ素及びその化合物		年1回					○							
8 六価クロム化合物		年1回					○							
9 亜硝酸態窒素		年1回					○							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回		○			○			○			○	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回					○							
12 フッ素及びその化合物		年1回					○							
13 ホウ素及びその化合物		年1回					○							
14 四塩化炭素		年1回					○							
15 1,4-ジオキサン		年1回					○							
16 シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE		年1回					○							
17 ジクロロメタン		年1回					○							
18 テトラクロロエチレン		年1回					○							
19 トリクロロエチレン		年1回					○							
20 ベンゼン		年1回					○							
21 塩素酸		なし												
22 クロロ酢酸		なし												
23 クロロホルム		なし												
24 ジクロロ酢酸		なし												
25 ジブロモクロロメタン		なし												
26 臭素酸		なし												
27 総トリハロメタン		なし												
28 トリクロロ酢酸		なし												
29 ブロモジクロロメタン		なし												
30 ブロモホルム		なし												
31 ホルムアルデヒド		なし												
32 亜鉛及びその化合物		年1回					○							
33 アルミニウム及びその化合物		年4回		○			○			○			○	
34 鉄及びその化合物		年4回		○			○			○			○	
35 銅及びその化合物		年1回					○							
36 ナトリウム及びその化合物		年1回					○							
37 マンガン及びその化合物		年1回					○							
38 塩化物イオン		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		年4回		○			○			○			○	
40 蒸発残留物		年4回		○			○			○			○	
41 陰イオン界面活性剤		年1回					○							
42 ジェオスミン		年4回		○			○			○			○	
43 2-メチルイソボルネオール		年4回		○			○			○			○	
44 非イオン界面活性剤		年4回		○			○			○			○	
45 フェノール類		年1回					○							
46 有機物（全有機炭素の量）		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47 pH値		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48 味		なし												
49 臭気		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50 色度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51 濁度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
基準項目検査　計			8 項目	16 項目	8 項目	8 項目	39 項目	8 項目	8 項目	16 項目	8 項目	8 項目	16 項目	8 項目
1 大腸菌（MPN）		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 嫌気性芽胞菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 クリプトスポリジウム		年4回		○			○			○			○	
4 ジアルジア		年4回		○			○			○			○	
5 電気伝導率		年1回					○							
6 気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7 水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8 残留塩素濃度		なし												
その他項目検査　計			4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	7 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目
計			12 項目	22 項目	12 項目	12 項目	46 項目	12 項目	12 項目	22 項目	12 項目	12 項目	22 項目	12 項目
施設数			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**

	水源名		伊吹北部											
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等のﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ		レベル４（表流水）											
	省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 大腸菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 カドミウム及びその化合物		年1回					○							
4 水銀及びその化合物		年1回					○							
5 セレン及びその化合物		年1回					○							
6 鉛及びその化合物		年1回					○							
7 ヒ素及びその化合物		年1回					○							
8 六価クロム化合物		年1回					○							
9 亜硝酸態窒素		年1回					○							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回		○			○			○			○	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回					○							
12 フッ素及びその化合物		年1回					○							
13 ホウ素及びその化合物		年1回					○							
14 四塩化炭素		年1回					○							
15 1,4-ジオキサン		年1回					○							
16 シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE		年1回					○							
17 ジクロロメタン		年1回					○							
18 テトラクロロエチレン		年1回					○							
19 トリクロロエチレン		年1回					○							
20 ベンゼン		年1回					○							
21 塩素酸		なし												
22 クロロ酢酸		なし												
23 クロロホルム		なし												
24 ジクロロ酢酸		なし												
25 ジブロモクロロメタン		なし												
26 臭素酸		なし												
27 総トリハロメタン		なし												
28 トリクロロ酢酸		なし												
29 ブロモジクロロメタン		なし												
30 ブロモホルム		なし												
31 ホルムアルデヒド		なし												
32 亜鉛及びその化合物		年1回					○							
33 アルミニウム及びその化合物		年4回		○			○			○			○	
34 鉄及びその化合物		年4回		○			○			○			○	
35 銅及びその化合物		年1回					○							
36 ナトリウム及びその化合物		年1回					○							
37 マンガン及びその化合物		年1回					○							
38 塩化物イオン		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		年4回		○			○			○			○	
40 蒸発残留物		年4回		○			○			○			○	
41 陰イオン界面活性剤		年1回					○							
42 ジェオスミン		年4回		○			○			○			○	
43 2-メチルイソボルネオール		年4回		○			○			○			○	
44 非イオン界面活性剤		年4回		○			○			○			○	
45 フェノール類		年1回					○							
46 有機物（全有機炭素の量）		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47 pH値		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48 味		なし												
49 臭気		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50 色度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51 濁度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
基準項目検査　計			8 項目	16 項目	8 項目	8 項目	39 項目	8 項目	8 項目	16 項目	8 項目	8 項目	16 項目	8 項目
1 大腸菌（MPN）		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 嫌気性芽胞菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 クリプトスポリジウム		年4回		○			○			○			○	
4 ジアルジア		年4回		○			○			○			○	
5 電気伝導率		年1回					○							
6 気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7 水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8 残留塩素濃度		なし												
その他項目検査　計			4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	7 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目
計			12 項目	22 項目	12 項目	12 項目	46 項目	12 項目	12 項目	22 項目	12 項目	12 項目	22 項目	12 項目
施設数			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**

	水源名		伊吹南部第１、南部第２											
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等のﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ		レベル２（深井戸）											
	省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 大腸菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 カドミウム及びその化合物		年1回					○							
4 水銀及びその化合物		年1回					○							
5 セレン及びその化合物		年1回					○							
6 鉛及びその化合物		年1回					○							
7 ヒ素及びその化合物		年1回					○							
8 六価クロム化合物		年1回					○							
9 亜硝酸態窒素		年1回					○							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回		○			○			○			○	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回					○							
12 フッ素及びその化合物		年1回					○							
13 ホウ素及びその化合物		年1回					○							
14 四塩化炭素		年1回					○							
15 1,4-ジオキサン		年1回					○							
16 シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE		年1回					○							
17 ジクロロメタン		年1回					○							
18 テトラクロロエチレン		年1回					○							
19 トリクロロエチレン		年1回					○							
20 ベンゼン		年1回					○							
21 塩素酸		なし												
22 クロロ酢酸		なし												
23 クロロホルム		なし												
24 ジクロロ酢酸		なし												
25 ジブロモクロロメタン		なし												
26 臭素酸		なし												
27 総トリハロメタン		なし												
28 トリクロロ酢酸		なし												
29 ブロモジクロロメタン		なし												
30 ブロモホルム		なし												
31 ホルムアルデヒド		なし												
32 亜鉛及びその化合物		年1回					○							
33 アルミニウム及びその化合物		年1回					○							
34 鉄及びその化合物		年1回					○							
35 銅及びその化合物		年1回					○							
36 ナトリウム及びその化合物		年1回					○							
37 マンガン及びその化合物		年1回					○							
38 塩化物イオン		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		年4回		○			○			○			○	
40 蒸発残留物		年4回		○			○			○			○	
41 陰イオン界面活性剤		年1回					○							
42 ジェオスミン		年4回		○			○			○			○	
43 2-メチルイソボルネオール		年4回		○			○			○			○	
44 非イオン界面活性剤		年4回		○			○			○			○	
45 フェノール類		年1回					○							
46 有機物（全有機炭素の量）		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47 pH値		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48 味		なし												
49 臭気		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50 色度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51 濁度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
基準項目検査　計			8 項目	14 項目	8 項目	8 項目	39 項目	8 項目	8 項目	14 項目	8 項目	8 項目	14 項目	8 項目
1 大腸菌（MPN）		年4回		○			○			○			○	
2 嫌気性芽胞菌		年4回		○			○			○			○	
3 クリプトスポリジウム		年1回					○							
4 ジアルジア		年1回					○							
5 電気伝導率		年1回					○							
6 気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7 水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8 残留塩素濃度		なし												
その他項目検査　計			2 項目	4 項目	2 項目	2 項目	7 項目	2 項目	2 項目	4 項目	2 項目	2 項目	4 項目	2 項目
計			10 項目	18 項目	10 項目	10 項目	46 項目	10 項目	10 項目	18 項目	10 項目	10 項目	18 項目	10 項目
施設数			2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設
回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
検査数			**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**

令和６年度 原水水質検査項目 山東地区		水源名		本市場第１・本市場第２												水源名		河内											
		ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等のﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ		レベル２（深井戸）												ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等のﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ		レベル４（表流水・伏流水）											
		省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
4	水銀及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
5	セレン及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
6	鉛及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
8	六価クロム化合物		年1回					○									年1回					○							
9	亜硝酸態窒素		年1回					○									年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回					○									年1回					○							
12	フッ素及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
13	ホウ素及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
14	四塩化炭素		年1回					○									年1回					○							
15	1,4-ジオキサン		年1回					○									年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE		年1回					○									年1回					○							
17	ジクロロメタン		年1回					○									年1回					○							
18	テトラクロロエチレン		年1回					○									年1回					○							
19	トリクロロエチレン		年1回					○									年1回					○							
20	ベンゼン		年1回					○									年1回					○							
21	塩素酸		なし														なし												
22	クロロ酢酸		なし														なし												
23	クロロホルム		なし														なし												
24	ジクロロ酢酸		なし														なし												
25	ジブロモクロロメタン		なし														なし												
26	臭素酸		なし														なし												
27	総トリハロメタン		なし														なし												
28	トリクロロ酢酸		なし														なし												
29	ブロモジクロロメタン		なし														なし												
30	ブロモホルム		なし														なし												
31	ホルムアルデヒド		なし														なし												
32	亜鉛及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
34	鉄及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
35	銅及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
37	マンガン及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
38	塩化物イオン		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤		年1回					○									年1回					○							
42	ジェオスミン		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
43	2-メチルイソボルネオール		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
44	非イオン界面活性剤		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類		年1回					○									年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味		なし														なし												
49	臭気		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			8 項目	14 項目	8 項目	8 項目	39 項目	8 項目	8 項目	14 項目	8 項目	8 項目	14 項目	8 項目			8 項目	14 項目	8 項目	8 項目	39 項目	8 項目	8 項目	14 項目	8 項目	8 項目	14 項目	8 項目
1	大腸菌（MPN）		年4回		○			○			○			○			年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	嫌気性芽胞菌		年4回		○			○			○			○			年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	クリプトスポリジウム		年1回					○									年4回		○			○			○			○	
4	ジアルジア		年1回					○									年4回		○			○			○			○	
5	電気伝導率		年1回					○									年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度		なし														なし												
	その他項目検査　計			2 項目	4 項目	2 項目	2 項目	7 項目	2 項目	2 項目	4 項目	2 項目	2 項目	4 項目	2 項目			4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	7 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目
	計			10 項目	18 項目	10 項目	10 項目	46 項目	10 項目	10 項目	18 項目	10 項目	10 項目	18 項目	10 項目			12 項目	20 項目	12 項目	12 項目	46 項目	12 項目	12 項目	20 項目	12 項目	12 項目	20 項目	12 項目
	施設数			2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**

令和６年度 原水水質検査項目 米原地区		水源名		磯第１水源												水源名		磯第２水源											
		ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等のﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ		レベル４（表流水）												ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等のﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ		レベル３（浅井戸）											
		省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
4	水銀及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
5	セレン及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
6	鉛及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
8	六価クロム化合物		年1回					○									年1回					○							
9	亜硝酸態窒素		年1回					○									年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回					○									年1回					○							
12	フッ素及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
13	ホウ素及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
14	四塩化炭素		年1回					○									年1回					○							
15	1,4-ジオキサン		年1回					○									年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE		年1回					○									年1回					○							
17	ジクロロメタン		年1回					○									年1回					○							
18	テトラクロロエチレン		年1回					○									年1回					○							
19	トリクロロエチレン		年1回					○									年1回					○							
20	ベンゼン		年1回					○									年1回					○							
21	塩素酸		なし														なし												
22	クロロ酢酸		なし														なし												
23	クロロホルム		なし														なし												
24	ジクロロ酢酸		なし														なし												
25	ジブロモクロロメタン		なし														なし												
26	臭素酸		なし														なし												
27	総トリハロメタン		なし														なし												
28	トリクロロ酢酸		なし														なし												
29	ブロモジクロロメタン		なし														なし												
30	ブロモホルム		なし														なし												
31	ホルムアルデヒド		なし														なし												
32	亜鉛及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
34	鉄及びその化合物		年1回					○									年4回		○			○			○			○	
35	銅及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物		年1回					○									年1回					○							
37	マンガン及びその化合物		年1回					○									年4回		○			○			○			○	
38	塩化物イオン		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤		年1回					○									年1回					○							
42	ジェオスミン		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
43	2-メチルイソボルネオール		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
44	非イオン界面活性剤		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類		年1回					○									年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味		なし														なし												
49	臭気		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			8 項目	14 項目	8 項目	8 項目	39 項目	8 項目	8 項目	14 項目	8 項目	8 項目	14 項目	8 項目			8 項目	16 項目	8 項目	8 項目	39 項目	8 項目	8 項目	16 項目	8 項目	8 項目	16 項目	8 項目
1	大腸菌（MPN）		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	嫌気性芽胞菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	クリプトスポリジウム		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
4	ジアルジア		年4回		○			○			○			○			年4回		○			○			○			○	
5	電気伝導率		年1回					○									年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度		なし														なし												
	その他項目検査　計			4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	7 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目			4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	7 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目	4 項目	6 項目	4 項目
	計			12 項目	20 項目	12 項目	12 項目	46 項目	12 項目	12 項目	20 項目	12 項目	12 項目	20 項目	12 項目			12 項目	22 項目	12 項目	12 項目	46 項目	12 項目	12 項目	22 項目	12 項目	12 項目	22 項目	12 項目
	施設数			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**