令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

甲津原（表流水）原水【伊吹地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.9	R7.8.5	R7.9.3	R7.10.7	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.6	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	9:05	9:10	8:43	8:45	8:48	8:53	8:35	8:25	8:43	10:50	9:45	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	曇り	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	13	15	25	27	28	19	8	8	0	3	9	28	0	14
水　温	／	℃	—	10.0	12.0	18.0	20.0	19.5	16.0	8.5	8.0	3.0	3.5	5.5	20.0	3.0	11.3
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			10項目	20項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	20項目	10項目	10項目	20項目	10項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	83	1000	84	120	90	100	57	10	12	56	84	1000	10	150
大腸菌	－	-	—	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.21	—	—	—	—	—	—	—	0.21	0.21	0.21
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	0.04	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.01未満	—	0.04	0.01未満	0.02
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	0.02	—	—	0.02未満	—	—	0.04	—	—	0.02未満	—	0.04	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.1
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	－	mg/L	—	2.1	2.0	2.2	2.2	2.2	2.0	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.0	2.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	8	—	—	9	—	—	10	—	—	10	—	10	8	9
蒸発残留物	－	mg/L	—	36	—	—	30	—	—	41	—	—	40	—	41	30	37
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	0.7	1.3	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.8	1.3	0.4	0.7
ｐＨ値	－	-	—	7.1(18℃)	7.1(22℃)	7.1(26℃)	7.1(25℃)	7.2(25℃)	7.0(23℃)	7.0(20℃)	7.0(19℃)	7.3(13℃)	7.1(14℃)	7.0(15℃)	7.3	7.0	7.1
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	－	度	—	3.6	12	4.4	3.3	2.5	3.0	2.7	2.5	1.6	1.6	5.1	12	1.6	3.8
濁度	－	度	—	0.9	4.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	3.2	4.7	0.2	1.1
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	9.8	770	77	50	70	140	18	48	4.1	1.0	39	770	1.0	110
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	4	40	4	3	4	1	6	0	0	0	8	40	0	6
クリプトスポリジウム	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	4.0(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.0

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

伊吹北部（表流水）原水【伊吹地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.9	R7.8.5	R7.9.3	R7.10.7	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.6	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	9:45	9:50	9:05	9:15	9:07	9:07	9:07	8:44	9:10	9:55	9:15	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	16	16	25	27	29	20	9	9	1	3	10	29	1	15
水　温	／	℃	—	10.5	12.5	19.5	20.5	20.5	17.0	9.5	8.0	3.0	3.0	7.0	20.5	3.0	12.4
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			10項目	20項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	20項目	10項目	10項目	20項目	10項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	89	1200	260	300	600	270	92	28	28	92	54	1200	28	270
大腸菌	－	-	—	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.28	—	—	—	—	—	—	—	0.28	0.28	0.28
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.01	—	—	0.02	—	0.04	0.01	0.03
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	0.03	—	—	0.12	—	—	0.06	—	—	0.04	—	0.12	0.03	0.06
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.1
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	0.013	0.013	0.013
塩化物イオン	－	mg/L	—	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.6	2.1	2.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	9	—	—	10	—	—	11	—	—	11	—	11	9	10
蒸発残留物	－	mg/L	—	39	—	—	37	—	—	39	—	—	43	—	43	37	40
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001	—	—	0.000001	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	0.8	1.2	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	1.2	0.5	0.7
ｐＨ値	－	-	—	6.9(19℃)	6.9(22℃)	6.8(26℃)	6.8(25℃)	6.8(25℃)	6.8(23℃)	6.9(19℃)	6.8(19℃)	7.0(13℃)	6.8(14℃)	6.8(15℃)	7.0	6.8	6.8
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	－	度	—	4.4	7.1	4.2	5.1	3.9	4.3	3.9	3.5	2.3	3.2	3.8	7.1	2.3	4.2
濁度	－	度	—	1.1	2.9	0.9	1.6	1.4	0.9	0.5	0.5	0.4	1.1	1.3	2.9	0.4	1.1
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	25	280	86	210	170	120	250	34	190	41	31	280	25	130
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	12	22	3	17	13	20	1	2	0	0	5	22	0	9
クリプトスポリジウム	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	4.1(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.1

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

伊吹南部第1水源（深井戸）原水【伊吹地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.9	R7.8.5	R7.9.3	R7.10.7	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.6	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	10:40	11:05	10:04	10:53	10:10	10:00	10:06	9:45	10:20	8:21	8:25	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	18	16	30	31	31	22	15	12	4	3	10	31	3	17
水　温	／	℃	—	15.0	15.0	17.0	16.5	17.0	16.0	14.5	14.5	14.0	14.3	14.5	17.0	14.0	15.3
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			8項目	16項目	8項目	8項目	44項目	8項目	8項目	16項目	8項目	8項目	16項目	8項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	-	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.5
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	0.016	0.016	0.016
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.9
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	－	mg/L	—	8.5	8.0	8.6	8.4	8.7	11	11	8.6	9.1	10	8.5	11	8.0	9.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	140	—	—	130	—	—	140	—	—	140	—	140	130	140
蒸発残留物	－	mg/L	—	190	—	—	210	—	—	200	—	—	190	—	210	190	200
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	－	-	—	6.9(20℃)	6.9(23℃)	6.8(26℃)	6.9(23℃)	6.9(25℃)	6.8(23℃)	6.9(20℃)	6.9(18℃)	7.0(14℃)	6.9(16℃)	6.9(16℃)	7.0	6.8	6.9
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	－	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	－	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	－	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	28(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	28	28	28

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

伊吹南部第2水源（深井戸）原水【伊吹地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.9	R7.8.5	R7.9.3	R7.10.7	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.6	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	10:55	11:20	10:35	11:20	10:23	10:13	10:35	10:00	10:40	8:40	8:10	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	18	16	30	31	31	22	15	13	4	4	10	31	4	18
水　温	／	℃	—	16.0	15.5	17.0	16.7	16.5	17.0	15.5	15.0	15.0	16.0	15.5	17.0	15.0	16.0
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			8項目	16項目	8項目	8項目	44項目	8項目	8項目	16項目	8項目	8項目	16項目	8項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌	－	-	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8	1.8
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.9
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	－	mg/L	—	11	12	16	14	18	9.5	13	13	19	11	12	19	9.5	14
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	110	—	—	130	—	—	120	—	—	96	—	130	96	110
蒸発残留物	－	mg/L	—	170	—	—	210	—	—	180	—	—	150	—	210	150	180
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	－	-	—	7.8(20℃)	8.0(22℃)	7.6(26℃)	7.8(24℃)	7.5(24℃)	7.9(23℃)	7.9(20℃)	8.0(19℃)	7.6(14℃)	7.8(17℃)	7.9(15℃)	8.0	7.5	7.8
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	－	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	－	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	－	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	30(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	30	30	30

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

本市場第1水源（深井戸）原水【山東地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	9:00	9:25	9:05	9:10	9:03	8:58	9:00	9:10	9:35	9:35	9:20	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雪	晴	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	20	16	29	30	31	23	9	12	2	3	11	31	2	17
水　温	／	℃	—	17.2	16.8	17.9	17.4	17.5	17.2	16.5	16.6	15.7	16.1	16.6	17.9	15.7	16.9
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			8項目	16項目	8項目	8項目	44項目	8項目	8項目	16項目	8項目	8項目	16項目	8項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	－	-	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.5
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	－	mg/L	—	8.1	8.0	7.0	7.4	6.2	6.2	6.3	6.8	6.7	7.4	7.8	8.1	6.2	7.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	230	—	—	210	—	—	200	—	—	220	—	230	200	220
蒸発残留物	－	mg/L	—	290	—	—	290	—	—	250	—	—	270	—	290	250	280
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	－	-	—	7.4(20℃)	7.5(22℃)	7.5(23℃)	7.4(25℃)	7.5(25℃)	7.5(23℃)	7.5(20℃)	7.5(20℃)	7.5(15℃)	7.5(16℃)	7.5(19℃)	7.5	7.4	7.5
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	－	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	－	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	－	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	41(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	41	41	41

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

本市場第2水源（深井戸）原水【山東地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	9:30	9:10	8:55	9:30	9:12	9:08	9:20	9:00	9:25	9:25	9:30	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雪	晴	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	20	16	29	30	31	23	10	12	2	2	11	31	2	17
水　温	／	℃	—	17.2	16.5	17.0	17.0	17.5	17.0	16.5	16.9	16.3	15.8	16.5	17.5	15.8	16.7
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			8項目	16項目	8項目	8項目	44項目	8項目	8項目	16項目	8項目	8項目	16項目	8項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	0	0	4	0	0	19	0	1	0	0	0	19	0	2
大腸菌	－	-	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	3.2
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	4.8
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	－	mg/L	—	6.3	7.3	8.1	7.2	6.3	7.4	7.0	6.0	5.3	5.3	6.3	8.1	5.3	6.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	170	—	—	200	—	—	190	—	—	150	—	200	150	180
蒸発残留物	－	mg/L	—	220	—	—	270	—	—	260	—	—	190	—	270	190	240
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	－	-	—	7.6(20℃)	7.6(22℃)	7.6(23℃)	7.6(25℃)	7.6(24℃)	7.6(23℃)	7.6(20℃)	7.6(20℃)	7.6(16℃)	7.6(16℃)	7.6(19℃)	7.6	7.6	7.6
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	－	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	－	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	－	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	39(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	39	39	39

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

河内水源（伏流水）原水【山東地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	10:35	10:23	10:35	10:45	10:50	10:17	10:18	10:08	10:35	10:30	10:30	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	晴	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雪	晴	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	21	16	28	28	29	21	11	12	2	2	10	29	2	16
水　温	／	℃	—	12.0	12.2	13.7	13.2	13.6	13.5	12.3	12.2	10.9	10.6	11.1	13.7	10.6	12.3
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			10項目	18項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	18項目	10項目	10項目	18項目	10項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	6	16	9	11	5	20	6	2	4	1	4	20	1	8
大腸菌	－	-	—	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.6
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	－	mg/L	—	3.8	3.4	3.6	3.3	3.2	3.0	3.0	3.2	3.4	3.4	3.2	3.8	3.0	3.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	94	—	—	100	—	—	100	—	—	99	—	100	94	98
蒸発残留物	－	mg/L	—	130	—	—	140	—	—	150	—	—	140	—	150	130	140
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	－	-	—	7.8(20℃)	7.9(23℃)	7.8(23℃)	7.8(25℃)	7.7(24℃)	7.8(22℃)	7.9(19℃)	7.9(20℃)	8.0(16℃)	7.9(15℃)	7.9(19℃)	8.0	7.7	7.9
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	－	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	－	度	—	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	3.1	22	12	4.1	2.0	29	2.0	0	0	2.0	0	29	0.1	6.9
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
クリプトスポリジウム	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	20(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	20	20	20

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

磯第1水源（湖水）原水【米原地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	9:45	10:12	9:55	9:30	9:45	9:30	9:20	9:20	9:25	9:30	8:40	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雨	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	19.0	17.2	24.0	31.5	32.5	24.0	16.0	13.0	4.5	4.0	12.0	32.5	4.0	18.6
水　温	／	℃	—	15.3	17.4	25.0	30.2	29.8	24.5	20.5	14.6	8.3	7.3	8.9	30.2	7.3	18.3
採　取　者	／	／	—	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	—	—	—
検査項目　／検査の種類			10項目	18項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	18項目	10項目	10項目	18項目	10項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	86	72	90	91	560	270	160	35	36	23	12	560	12	130
大腸菌	－	-	—	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.7
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	0.010	0.010	0.010
塩化物イオン	－	mg/L	—	9.3	9.0	9.0	9.2	8.9	9.7	9.1	9.2	9.5	9.9	9.4	9.9	8.9	9.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	40	—	—	38	—	—	40	—	—	40	—	40	38	40
蒸発残留物	－	mg/L	—	72	—	—	84	—	—	130	—	—	99	—	130	72	96
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001	—	—	0.000002	—	—	0.000001未満	—	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	1.2	1.4	1.3	1.2	1.2	1.8	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.8	1.1	1.3
ｐＨ値	－	-	—	7.7(18℃)	7.6(23℃)	8.4(23℃)	7.7(26℃)	7.7(27℃)	7.7(23℃)	7.7(18℃)	7.6(22℃)	7.5(15℃)	7.5(14℃)	7.6(18℃)	8.4	7.5	7.7
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	微かび臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	異常あり
色度	－	度	—	1.6	1.9	2.3	1.6	1.1	2.5	1.8	1.7	2.0	1.2	1.0	2.5	1.0	1.7
濁度	－	度	—	1.7	1.4	1.4	1.0	0.6	1.5	1.7	0.8	1.7	0.8	1.3	1.7	0.6	1.3
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	18	0	0	0	0	0	3.0	0	1.0	2.0	0	18	0.1	2.2
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
クリプトスポリジウム	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	12(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	12	12	12

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

磯第2水源（浅井戸）原水【米原地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	9:15	9:35	9:25	8:50	9:00	9:00	9:50	9:05	9:10	9:05	8:50	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	–	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	雨	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	24.2	17.0	22.0	32.0	31.5	24.0	13.0	13.0	4.5	4.0	12.5	32.0	4.0	18.0
水　温	／	℃	—	15.5	17.7	22.1	28.1	29.1	26.1	16.5	17.8	12.6	12.4	12.9	29.1	12.4	19.2
採　取　者	／	／	—	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	—	—	—
検査項目　／検査の種類			10項目	20項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	20項目	10項目	10項目	20項目	10項目	—	—	—
一般細菌	－	個/ml	—	8	8	14	9	14	17	8	0	2	0	0	17	0	7
大腸菌	－	-	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	—	—	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.40	0.40
フッ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	0.11	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	－	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	－	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	－	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	－	mg/L	—	0.13	—	—	0.25	—	—	1.9	—	—	0.04	—	1.9	0.04	0.58
銅及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.8
マンガン及びその化合物	－	mg/L	—	0.012	—	—	0.010	—	—	0.054	—	—	0.006	—	0.054	0.006	0.021
塩化物イオン	－	mg/L	—	9.7	9.7	8.9	9.0	8.9	9.0	9.0	9.1	9.6	11	9.8	11	8.9	9.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	—	54	—	—	47	—	—	54	—	—	59	—	59	47	54
蒸発残留物	－	mg/L	—	92	—	—	100	—	—	99	—	—	110	—	110	92	100
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	－	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	－	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	—	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
ｐＨ値	－	-	—	7.0(18℃)	6.9(23℃)	7.0(22℃)	7.0(26℃)	6.9(26℃)	7.0(23℃)	6.9(19℃)	6.9(21℃)	7.0(15℃)	7.0(15℃)	7.0(18℃)	7.0	6.9	7.0
味	－	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	－	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	－	度	—	1.5	9.3	8.4	2.4	1.1	3.5	9.5	3.9	1.3	0.5未満	0.5未満	9.5	0.5未満	3.7
濁度	－	度	—	0.3	6.1	4.6	0.9	0.3	1.3	7.0	0.7	0.2	0.4	0.5	7.0	0.2	2.0
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	－	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出
電気伝導率	－	mS/m	—	—	—	—	14(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	14	14	14