

令和7年度 原水水質検査項目 伊吹地区		水源名	甲津原												水源名	伊吹北部												水源名	伊吹南部第1、南部第2																					
		クリプトスポリジウム等の リスクレベル	レベル4（表流水・伏流水）												クリプトスポリジウム等の リスクレベル	レベル4（表流水）												クリプトスポリジウム等の リスクレベル	レベル2（深井戸）																					
			省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	省略検討（注1）	実施回数（注1）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
4	水銀及びその化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
5	セレン及びその化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
6	鉛及びその化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
7	ヒ素及びその化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
8	六価クロム化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
9	亜硝酸態窒素		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		年4回		○		○				○			○			年4回		○		○			○			○			年4回		○		○			○			○			○							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
12	フッ素及びその化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
13	ホウ素及びその化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
14	四塩化炭素		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
15	1,4-ジオキサン		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
17	ジクロロメタン		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
18	テトラクロロエチレン		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
19	トリクロロエチレン		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
20	ベンゼン		年1回				○										年1回				○									年1回				○				○												
21	塩素酸		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
22	クロロ酢酸		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
23	クロロホルム		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
24	ジクロロ酢酸		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
25	ジブロモクロロメタン		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
26	臭素酸		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
27	総トリハロメタン		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
28	トリクロロ酢酸		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
29	ブロモジクロロメタン		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
30	ブロモホルム		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
31	ホルムアルデヒド		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		なし	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
32	亜鉛及びその化合物		年1回				○										年1回				○									年1回				○																
33	アルミニウム及びその化合物		年4回		○		○				○			○			年4回		○		○			○			○			年1回				○				○												
34	鉄及びその化合物		年4回		○		○				○			○			年4回		○		○			○			○			年1回				○				○				</								

