令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

甲津原簡易水道　浄水【伊吹地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.9	R7.8.5	R7.9.3	R7.10.7	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.6	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	9:25	8:50	8:30	8:10	8:30	8:40	8:15	8:10	8:20	10:20	9:35	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雪	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	15	15	25	27	28	19	8	8	0	3	9	28	0	14
水　温	／	℃	—	13.5	15.5	23.5	26.7	26.0	19.8	13.0	10.0	4.4	3.0	7.0	26.7	3.0	15.5
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			11項目	25項目	11項目	11項目	53項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	25項目	11項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	-	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	0.25	0.25	0.25
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.09	—	—	0.13	—	—	0.12	—	—	0.06未満	—	0.13	0.06未満	0.09
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.016	—	—	0.008	—	—	0.003	—	0.016	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.007	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.019	—	—	0.009	—	—	0.003	—	0.019	0.003	0.010
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.013	—	—	0.010	—	—	0.004	—	0.013	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	0.003	0.001未満	0.001
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	3.7
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	—	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.9	2.7	2.8	3.0	3.0	2.6	2.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	—	9	—	—	9	—	—	11	—	—	10	—	11	9	10
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	28	28	28
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	—	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
ｐＨ値	5.8～8.6	-	—	7.0(18℃)	7.1(21℃)	7.0(28℃)	6.9(27℃)	7.0(26℃)	7.2(24℃)	7.2(18℃)	7.1(18℃)	7.1(13℃)	7.0(15℃)	7.0(14℃)	7.2	6.9	7.1
味	異常でないこと	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	-	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
電気伝導率		mS/m	—	—	—	—	4.2(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	4.2
残留塩素（現地）		mg/L	—	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

×…基準値に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

伊吹北部簡易水道　浄水【伊吹地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.9	R7.8.5	R7.9.3	R7.10.7	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.6	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	10:05	10:25	9:30	9:40	9:30	9:29	9:30	9:03	9:33	9:25	9:00	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	17	16	27	32	30	21	11	11	3	4	10	32	3	17
水　温	／	℃	—	16.5	18.5	28.5	31.4	30.5	22.5	15.0	11.0	5.5	4.0	9.5	31.4	4.0	17.5
採　取　者	／	／	—	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			11項目	25項目	11項目	11項目	53項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	25項目	11項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	—	0.35	—	—	—	—	—	—	—	0.35	0.35	0.35
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.11	—	—	0.07	—	—	0.06未満	—	0.11	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.015	—	—	0.027	—	—	0.012	—	—	0.005	—	0.027	0.005	0.015
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.011	—	—	0.007	—	—	0.002未満	—	—	0.006	—	0.011	0.002未満	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.017	—	—	0.031	—	—	0.014	—	—	0.006	—	0.031	0.006	0.017
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.016	—	—	0.016	—	—	0.012	—	—	0.008	—	0.016	0.008	0.013
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	3.7
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	—	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	3.0	2.8	2.9	3.1	3.1	2.8	2.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	—	10	—	—	10	—	—	12	—	—	11	—	12	10	11
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	28	28	28
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5
ｐＨ値	5.8～8.6	－	—	6.9(21℃)	7.0(21℃)	6.9(28℃)	6.8(27℃)	6.8(26℃)	7.0(24℃)	7.0(19℃)	6.9(18℃)	7.0(13℃)	6.9(15℃)	6.9(15℃)	7.0	6.8	6.9
味	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
電気伝導率		mS/m	—	—	—	—	4.6(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.6
残留塩素（現地）		mg/L	—	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

×…基準値に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

伊吹南部水系　浄水①　低区配水区域　浄水【伊吹地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.9	R7.8.5	R7.9.3	R7.10.7	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.6	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	11:15	11:40	10:51	11:45	10:40	10:30	10:55	10:20	11:00	8:00	7:55	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	19	16	31	32	32	23	16	13	5	3	10	32	3	18
水　温	／	℃	—	16.0	17.5	26.0	27.0	28.5	22.0	17.0	14.0	10.0	9.5	12.0	28.5	9.5	18.8
採　取　者	／	／	—	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			11項目	27項目	11項目	11項目	53項目	11項目	11項目	27項目	11項目	11項目	27項目	11項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	1.1	—	—	1.3	—	—	1.1	—	—	1.1	—	1.3	1.1	1.2
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.007	0.007
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	—	8.1	7.8	8.8	8.7	8.5	8.1	8.3	8.3	8.5	8.1	8.3	8.8	7.8	8.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	—	90	—	—	93	—	—	91	—	—	88	—	93	88	91
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	130	—	—	150	—	—	140	—	—	130	—	150	130	140
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	5.8～8.6	－	—	6.8(19℃)	6.9(21℃)	6.7(28℃)	6.8(27℃)	6.8(26℃)	6.8(24℃)	6.9(20℃)	6.8(19℃)	6.9(15℃)	6.8(17℃)	6.8(17℃)	6.9	6.7	6.8
味	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
電気伝導率		mS/m	—	—	—	—	21(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	21	21	21
残留塩素（現地）		mg/L	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

×…基準値に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

伊吹南部水系　浄水②　高区配水区域　浄水【伊吹地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.12	R7.6.3	R7.7.9	R7.8.5	R7.9.3	R7.10.7	R7.11.11	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.6	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	10:25	10:50	9:47	10:20	9:53	9:48	9:50	9:25	10:03	9:00	8:35	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	曇り	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	17	16	29	31	30	22	13	11	3	4	10	31	3	17
水　温	／	℃	—	16.5	18.0	25.5	28.0	25.5	21.0	14.5	13.5	6.5	7.3	11.3	28.0	6.5	17.1
採　取　者	／	／	—	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	揖総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			11項目	27項目	11項目	11項目	53項目	11項目	11項目	27項目	11項目	11項目	27項目	11項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	1.1	—	—	1.3	—	—	1.1	—	—	1.2	—	1.3	1.1	1.2
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	0.005	0.005	0.005
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	—	8.2	7.9	8.9	8.6	8.5	8.1	8.3	8.1	8.5	8.5	8.4	8.9	7.9	8.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	—	90	—	—	92	—	—	90	—	—	90	—	92	90	91
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	130	—	—	150	—	—	140	—	—	130	—	150	130	140
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	5.8～8.6	－	—	6.9(20℃)	6.9(21℃)	6.8(28℃)	6.8(26℃)	6.8(26℃)	6.9(24℃)	6.9(19℃)	6.9(18℃)	7.0(13℃)	6.9(16℃)	6.8(15℃)	7.0	6.8	6.9
味	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
電気伝導率		mS/m	—	—	—	—	21(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	21	21	21
残留塩素（現地）		mg/L	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

×…基準値に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

本市場水系　浄水①　北部区域　浄水【山東地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	10:00	9:45	9:23	10:05	9:35	9:30	9:38	9:30	9:55	9:55	9:55	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	晴	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雪	晴	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	21	16	30	30	31	23	11	13	1	3	11	31	1	17
水　温	／	℃	—	17.0	18.5	24.0	29.2	28.7	23.8	17.7	15.0	7.5	6.8	10.5	29.2	6.8	18.1
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			11項目	28項目	11項目	11項目	53項目	11項目	11項目	28項目	11項目	11項目	28項目	11項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	1.0	—	—	1.1	—	—	1.0	—	—	0.82	—	1.1	0.82	0.98
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	3.0
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	—	3.0	3.1	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.0	3.1	3.0	3.4	3.0	3.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	—	83	—	—	84	—	—	83	—	—	79	—	84	79	82
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	110	—	—	120	—	—	120	—	—	110	—	120	110	120
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	5.8～8.6	－	—	6.7(20℃)	6.7(23℃)	6.7(24℃)	6.7(27℃)	6.7(28℃)	6.8(24℃)	6.8(20℃)	6.8(20℃)	6.8(14℃)	6.8(14℃)	6.8(18℃)	6.8	6.7	6.8
味	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
電気伝導率		mS/m	—	—	—	—	18(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	18	18	18
残留塩素（現地）		mg/L	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

×…基準値に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

本市場水系　浄水②　西部区域　浄水【山東地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	11:45	11:15	11:05	12:15	11:17	11:08	11:15	11:05	11:30	11:40	11:20	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	晴	雨	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り	雪	晴	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	23	17	31	33	32	25	13	14	3	5	11	33	3	19
水　温	／	℃	—	20.0	20.2	26.6	30.7	30.0	24.3	17.2	15.0	9.6	8.8	13.1	30.7	8.8	19.6
採　取　者	／	／	—	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	㈱総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			11項目	27項目	11項目	11項目	53項目	11項目	11項目	27項目	11項目	11項目	27項目	11項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.002	0.002
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	1.0	—	—	1.1	—	—	0.95	—	—	0.83	—	1.1	0.83	0.97
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.009	0.009
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.023	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.023	0.023
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	3.0
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	—	3.0	3.1	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	3.4	3.0	3.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	—	81	—	—	82	—	—	80	—	—	78	—	82	78	80
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	110	—	—	120	—	—	120	—	—	110	—	120	110	120
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	5.8～8.6	－	—	6.7(21℃)	6.7(23℃)	6.7(24℃)	6.7(27℃)	6.7(27℃)	6.8(24℃)	6.7(20℃)	6.7(20℃)	6.8(14℃)	6.8(14℃)	6.8(18℃)	6.8	6.7	6.7
味	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
電気伝導率		mS/m	—	—	—	—	18(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	18	18	18
残留塩素（現地）		mg/L	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

×…基準値に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

河内水系　浄水【山東地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/3	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	11:12	10:50	10:12	11:30	10:25	10:40	10:45	10:37	11:00	10:58	10:50	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	晴	雨	晴	曇り	晴	曇り	晴	曇り	雪	晴	雨	—	—	—
気　温	／	℃	—	23	16	31	31	32	23	12	13	2	5	10	32	2	18
水　温	／	℃	—	17.5	19.2	24.7	30.3	30.8	24.0	16.5	13.7	8.0	6.7	10.8	30.8	6.7	18.4
採　取　者	／	／	—	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	豊総合保健センター	—	—	—
検査項目　／検査の種類			11項目	28項目	11項目	11項目	53項目	11項目	11項目	28項目	11項目	11項目	28項目	11項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	1.0	—	—	1.1	—	—	1.3	—	—	1.2	—	1.3	1.0	1.2
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.002	0.001未満	0.001
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.004	0.001未満	0.002
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.002	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.13	—	—	0.12	—	0.13	0.10	0.11
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.9
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	—	5.1	4.6	4.9	4.7	4.5	4.5	4.3	4.4	4.5	4.6	4.4	5.1	4.3	4.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	—	95	—	—	100	—	—	100	—	—	98	—	100	95	98
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	130	—	—	140	—	—	140	—	—	140	—	140	130	140
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	—	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値	5.8～8.6	－	—	7.7(21℃)	7.8(23℃)	7.7(24℃)	7.7(28℃)	7.7(27℃)	7.7(24℃)	7.8(20℃)	7.8(20℃)	7.8(14℃)	7.8(14℃)	7.8(19℃)	7.8	7.7	7.8
味	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
電気伝導率		mS/m	—	—	—	—	21(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	21	21	21
残留塩素（現地）		mg/L	—	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

×…基準値に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L

令和７年度　水道水水質検査　結果一覧表

磯水系　浄水【米原地区】

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	—	—	—
採　取　日	／	／	—	R7.5.14	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.12	R7.12.2	R8.1.14	R8.2.3	2026/3/6	—	—	—
採　取　時　間	／	／	—	9:55	9:50	9:40	9:45	9:30	9:40	10:10	9:35	9:40	9:45	8:50	—	—	—
前　日　天　気	／	／	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当　日　天　気	／	／	—	晴	雨	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	雨	曇り	晴	—	—	—
気　温	／	℃	—	19.5	17.2	24.0	32.0	31.7	24.0	13.2	13.0	4.5	4.0	6.7	32.0	4.0	17.3
水　温	／	℃	—	17.3	19.3	25.6	31.3	31.5	25.6	18.3	15.0	9.5	7.8	10.2	31.5	7.8	19.2
採　取　者	／	／	—	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	—	—	—
検査項目　／検査の種類			11項目	27項目	11項目	11項目	53項目	11項目	11項目	27項目	11項目	11項目	27項目	11項目	—	—	—
一般細菌	100 以下	個/ml	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	—	—	—	—	0.22	—	—	—	—	—	—	—	0.22	0.22	0.22
フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.11	—	—	0.11	—	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
c&t-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6 以下	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	0.08	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 以下	mg/L	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.006	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.004	0.002	0.003
臭素酸	0.01 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	—	0.009	—	—	0.015	—	—	0.011	—	—	0.007	—	0.015	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003	—	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.1
マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200 以下	mg/L	—	9.7	9.6	9.3	9.6	9.6	9.6	9.7	9.8	9.8	11	10	11	9.3	9.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	mg/L	—	43	—	—	41	—	—	41	—	—	44	—	44	41	42
蒸発残留物	500 以下	mg/L	—	82	—	—	79	—	—	98	—	—	100	—	100	79	90
陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 以下※	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 以下	mg/L	—	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7
ｐＨ値	5.8～8.6	－	—	7.4(19℃)	7.4(22℃)	7.4(23℃)	7.3(27℃)	7.3(27℃)	7.4(23℃)	7.4(19℃)	7.4(20℃)	7.5(14℃)	7.4(14℃)	7.4(19℃)	7.5	7.3	7.4
味	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	－	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
電気伝導率		mS/m	—	—	—	—	13(25℃)	—	—	—	—	—	—	—	13	13	13
残留塩素（現地）		mg/L	—	0.27	0.22	0.21	0.27	0.27	0.23	0.26	0.29	0.32	0.34	0.34	0.34	0.21	0.27
判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

×…基準値に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L