

給水装置工事検査依頼書 兼 自主検査報告書

年 月 日

米原市長 様



指定工事事業者名 _____ (印)

主任技術者名 _____ (印)

連絡先 _____

下記の給水装置工事について、自主検査の結果、下記の検査項目に適合していることを確認しましたので報告します。
つきましては、米原市水道事業給水条例第8条第2項により、竣工図面を添えて竣工検査を依頼します。

自主検査日	年 月 日	給水装置工事 申込者	
設置場所	滋賀県米原市		

自主検査報告書（主任技術者が確認し、検査項目が該当するものに、下記「事業者」欄の「□確認」に✓を記入）			米原市 使用欄
検査項目	検査内容	事業者	
水道メーター	1. 水道メーターは、逆付け、偏りが無く水平に取り付けられているか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	2. 水道メーターの位置は官民境界線から1m以内か。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	3. 検針、メーター交換に支障が無いか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	4. 止水栓の操作に支障が無いか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	5. 指定のボックスを傾きなく設置しているか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
配管および 給水用具	6. 口径、延長、給水用具等の位置が平面図と整合するか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	7. 給水管および給水用具は、性能基準適合品を使用しているか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	8. 配管の口径、経路、構造、接合方法は適切であるか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	9. 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がされているか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	10. 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がされているか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
	11. クロスコネクションとなっていないか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
筐・柵類	12. 管圧着箇所を補修バンド、補修クランプ、ネオSKジョイントで保護しているか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
機能検査	13. 傾きが無く、仕切弁操作に支障が無いか。スピンドルの位置が中心にあるか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
耐圧試験	14. 給水用具の吐出量、動作状況などについて異常がないか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
受水槽	15. 1.0MPa/1分の試験を実施し漏水が無いか。（水圧測定写真を添付のこと。）	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
水質確認	16. 吐水口の越流面等との位置関係を確認したか。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	cm
	17. 水質に異常がないか（臭気、異物、色、濁り）。	<input type="checkbox"/> 確認・ <input type="checkbox"/> 非該当	
			残留塩素濃度 mg/l

（米原市水道事業処理欄）※空欄のまま、ご提出ください。

検査日	年 月 日 () :	検査結果	適正 ・ 不適正
検査職員		立会人	
量水器番号・水量	/ m ³	配管台帳	入力済 / 入力不要 ()
特記事項			
確認	技術管理者	課長	課長補佐
			リーダー
			担当
	合 議		