

別紙3

使用電力量および最大需要電力
米原庁舎

年	月	契電 約力	最需電 大要力	使用 電力量	力率	備 考
平成30年	4月	229	77	17,981	100	
	5月	229	116	19,185	100	
	6月	229	163	26,486	100	
	7月	250	250	44,425	100	
	8月	250	238	40,800	100	
	9月	250	181	26,693	100	
	10月	250	103	18,928	100	
	11月	250	82	22,458	100	
	12月	250	124	29,871	100	
平成31年	1月	250	147	38,090	100	
	2月	250	131	34,469	100	
	3月	250	116	31,366	100	
	4月	250	89	22,462	100	
令和元年	5月	250	135	17,382	100	
計				390,596		

平成30年 7月期
最大需要電力

250 KW

その他 (施設の特徴的な事項)
閉庁日は基本的に土曜日、日曜日、祝日
キュービクルは2か所あり

別紙3

使用電力量および最大需要電力
山東庁舎

年	月	契電 約力	最 大 需 電 力	使 用 電 力 量	力率	備 考
平成30年	4月	119	71	15,203	100	
	5月	119	49	15,514	100	
	6月	119	111	20,433	100	
	7月	122	122	29,899	100	
	8月	126	126	29,705	100	
	9月	126	112	19,771	100	
	10月	126	62	15,941	100	
	11月	126	95	17,028	100	
	12月	126	96	21,675	100	
平成31年	1月	126	110	22,510	100	
	2月	126	104	21,125	100	
	3月	126	99	19,761	100	
	4月	126	85	16,667	100	
令和元年	5月	126	44	15,113	100	
計				280,345		

平成30年 8月期
最大需要電力

126 KW

その他 (施設の特徴的な事項)

閉庁日は基本的に土曜日、日曜日、祝日

別紙3

使用電力量および最大需要電力
近江庁舎

年	月	契電 約力	最 需電 大 要力	使 用 電 力 量	力率	備 考
平成30年	4月	124	81	15,421	100	
	5月	124	44	15,126	100	
	6月	124	79	17,797	100	
	7月	124	95	25,704	100	
	8月	124	97	26,695	100	
	9月	124	74	18,178	100	
	10月	124	46	14,652	100	
	11月	124	62	15,223	100	
	12月	124	106	21,337	100	
平成31年	1月	124	107	22,656	100	
	2月	107	105	22,516	100	
	3月	107	105	22,457	100	
	4月	107	83	17,572	100	
令和元年	5月	107	50	14,873	100	
計				270,207		

平成31年 1月期
最大需要電力

107 KW

その他 (施設の特徴的な事項)

閉庁日は基本的に土曜日、日曜日、祝日

別紙3

使用電力量および最大需要電力
伊吹庁舎

年	月	契電 約力	最 需電 大 要力	使 用 電 力 量	力率	備 考
平成30年	4月	49	36	6,788	100	
	5月	49	33	6,748	100	
	6月	49	46	7,399	100	
	7月	52	52	12,029	100	
	8月	52	49	13,760	100	
	9月	52	44	7,775	100	
	10月	52	19	6,310	100	
	11月	52	31	7,418	100	
	12月	52	37	9,779	100	
平成31年	1月	52	42	10,265	100	
	2月	52	43	9,207	100	
	3月	52	35	9,204	100	
	4月	52	33	6,885	100	
令和元年	5月	52	19	6,173	100	
計				119,740		

平成30年 7月期
最大需要電力

52 KW

その他（施設の特徴的な事項）
閉庁日は基本的に土曜日、日曜日、祝日